

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: Holland Marine Electric
Uitgevoerd voor: Havenbedrijf Rotterdam
Eemhavenweg

Locatie: RPA 1
Afdeling: STUURHUT

Locatie Foto's



Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	2016110	Getest door:	nico moerman
Omschrijving:	2016110	Testinstrument:	SafetyPAT 3140 36H-0967
Merk:		Testcodes:	
Type:		Testdatum:	30-11-2016
Serienummer:		Volgende testdatum:	30-11-2017

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Weerstand Beschermingsleiding	0.09	Ohm	Goed
Isolatie spanning	500	V	Informatie
Isolatie weerstand	> 19.99	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.05	mA	Goed
Fase spanning	217.1	V	Informatie
Belasting	0.068	A	Informatie
Lekstroom	0.06	mA	Goed
Lekstroom	0.04	mA	Goed



2016-11-30-09-35-50.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening: *Nico Moerman*

Printdatum:5-12-2016

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: Holland Marine Electric
Uitgevoerd voor: Havenbedrijf Rotterdam
Eemhavenweg

Locatie: RPA 1
Afdeling: STUURHUT

Locatie Foto's



Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	2016111	Getest door:	nico moerman
Omschrijving:	waterkoker	Testinstrument:	SafetyPAT 3140 36H-0967
Merk:	philips	Testcodes:	
Type:	HD 4627/D	Testdatum:	30-11-2016
Serienummer:	Nvt	Volgende testdatum:	30-11-2017

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Weerstand Beschermingsleiding	0.14	Ohm	Goed
Isolatie spanning	500	V	Informatie
Isolatie weerstand	1.13	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.19	mA	Goed
Fase spanning	230.9	V	Informatie
Belasting	9.066	A	Informatie
Lekstroom	0.1	mA	Goed
Lekstroom	0.47	mA	Goed



2016-11-30-10-00-19.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening: *Nico Moerman*

Printdatum:5-12-2016

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: Holland Marine Electric
Uitgevoerd voor: Havenbedrijf Rotterdam
Eemhavenweg

Locatie: RPA 1
Afdeling: STUURHUT

Locatie Foto's



Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	2016112	Getest door:	nico moerman
Omschrijving:	printer	Testinstrument:	SafetyPAT 3140 36H-0967
Merk:	ricoh	Testcodes:	
Type:	sg 3100 snw	Testdatum:	30-11-2016
Serienummer:	Nvt	Volgende testdatum:	30-11-2017

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Weerstand Beschermingsleiding	0.06	Ohm	Goed
Isolatie spanning	500	V	Informatie
Isolatie weerstand	> 19.99	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.26	mA	Goed
Fase spanning	239.6	V	Informatie
Belasting	0.077	A	Informatie
Lekstroom	0.15	mA	Goed
Lekstroom	0.19	mA	Goed



2016-11-30-10-13-57.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening: *Nico Moerman*

Printdatum:5-12-2016